

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1060791

Výrobek: Přednostní proudové relé

Typ: RP 1

Jmenovité hodnoty: In=5-63 A, Un=250 V AC, Ui=400 V AC

Objednavatel: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 603125-01/01 ze dne: 25.09.2006

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-5-1:05 ed.2+1:05, ČSN EN 60947-1:05 ed. 3

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.9.2009

6.10.2006

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



603125-01