



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / CE DECLARATION OF CONFORMITY
Číslo / No. : 456100/0903

My / We, **OEZ s.r.o.**
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že
declare on our own responsibility that

Výrobek: Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA)
Product: Residual current circuit breakers with overcurrent protection (10 kA)

Typ / Type: OLI

Příslušenství / Accessory:

je ve shodě s následujícími normami:
complies with the following standards:

České normy / Czech standards	Evropské normy / European standards
ČSN EN 61009-1:05 ed.2+1:07+A11:08	EN 61009-1:04
ČSN EN 61009-2-1:97+A11:99	EN 61009-2-1:94

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV)
and the following government regulations (NV), as amended

NV 17/2003 Sb. v platném znění v platném znění	NV 616/2006 Sb. 2006/95/ES - including amendments 2004/108/ES - including amendments
---	--

Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika
zkoušel / certifikoval daný výrobek a vydal:
tested / certified the product and issued:

EZU Certifikát / EZU Certificate: 1090130 ze dne 20.02.2009
EZU zkušební protokol / EZU test report: 805073-01/01 ze dne 10.02.2009

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 09
Last two digits of the year in which the CE mark was placed on the product:

Místo vydání: Letohrad
Place of issue:
signature:

Zástupce výrobce a podpis:
Manufacturer's representative and

Ing. Jaroslav Toman

Datum vydání: 05.03.2009
Date of issue:

Funkce: generální ředitel
Position: general director

OEZ.

OEZ s. r. o.
Šedivská 339, Letohrad 561 51
Česká republika
IČO: 49810146, DIČ: CZ49810146