

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210702

Výrobek: Jistič

Typ: LTP (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 0,3 - 63 A, 230 V/400 V, 400 V, 230 V AC

Objednatel: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 212767-01/01 ze dne: 14.12.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60898-1 ed.2:19

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 212767 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 16.12.2024

17.12.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



212767-01

Přehled typové řady jističů LTP:

Charakteristika B

LTP-2B-1	-	-
LTP-4B-1	-	-
LTP-6B-1	LTP-6B-2	LTP-6B-3
LTP-10B-1	LTP-10B-2	LTP-10B-3
LTP-13B-1	LTP-13B-2	LTP-13B-3
LTP-16B-1	LTP-16B-2	LTP-16B-3
LTP-20B-1	LTP-20B-2	LTP-20B-3
LTP-25B-1	LTP-25B-2	LTP-25B-3
LTP-32B-1	LTP-32B-2	LTP-32B-3
LTP-40B-1	LTP-40B-2	LTP-40B-3
LTP-50B-1	LTP-50B-2	LTP-50B-3
LTP-63B-1	LTP-63B-2	LTP-63B-3

Charakteristika C

LTP-2C-1	LTP-2C-2	LTP-2C-3
LTP-4C-1	LTP-4C-2	LTP-4C-3
LTP-6C-1	LTP-6C-2	LTP-6C-3
LTP-10C-1	LTP-10C-2	LTP-10C-3
LTP-13C-1	LTP-13C-2	LTP-13C-3
LTP-16C-1	LTP-16C-2	LTP-16C-3
LTP-20C-1	LTP-20C-2	LTP-20C-3
LTP-25C-1	LTP-25C-2	LTP-25C-3
LTP-32C-1	LTP-32C-2	LTP-32C-3
LTP-40C-1	LTP-40C-2	LTP-40C-3
LTP-50C-1	LTP-50C-2	LTP-50C-3
LTP-63C-1	LTP-63C-2	LTP-63C-3

