

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230056

Výrobek: Pojistkové vložky válcové

Typ: PT22gG, PT22gR, PT22gS, PT22aR

Jmenovité hodnoty: 1500 V AC, 1000 V DC; 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 A

Objednatel: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 230098-01/01 ze dne: 28.02.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60269-1 ed.3:08+A1:10+A2:15 čl. 8.1.4, 8.5.5.2, 8.8, 8.9,

ČSN EN 60269-4 ed.3:10+A1:13+A2:17 čl. 8.1.5.1, 8.3, 8.4.3.1a, 8.4.3.1b, 8.4.3.2, 8.4.3.3.1, 8.4.3.4, 8.4.3.6, 8.5, 8.6, 8.7

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 230098 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 06.03.2026

07.03.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



230098-01