

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230344

Výrobek: Pojistky pro jištění polovodičů

Typ: P5...06 gR, aR

Jmenovité hodnoty: 690 V AC, 400 V DC, 6-630 A

Objednatel: O EZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: O EZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 230632-01/01 ze dne: 30.06.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60269-1 ed. 3:08+A1:10+A2:15 čl. 8.1.5.1, 8.5.5.2,
ČSN EN 60269-4 ed. 3:10+A1:13+A2:17 čl. 8.5

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 230632 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 06.08.2026

07.08.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



230632-01